

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 CO-27-017 号
平成27年6月16日

拓新国際株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 新井雄治



平成27年6月16日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：工事用シート

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
白防災シート	初回	C2150015	平成30年6月15日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。


防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 CO-27-017 号
平成27年6月16日

拓新国際株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 新井 雄 治



平成27年6月11日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		---	---	---	適合

試験番号	C2150015
------	----------

物品の種類	工事用シート	商品名 又は 銘柄	白防災シート
素材・混用率	ポリエステル 100%		
組織	経編	質量	290g/m ²
番手	疋 200D	密度	疋 18/インチ
	ヨ 300D		ヨ 11/インチ
備考	PVC樹脂加工		

防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

CO-27-017

洗たく等の種類		温水(50±2℃)30分処理						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	8	1	--	1	--
	2	0	0	12	2	--	2	--
	3	0	0	7	3	--	3	--
着炎後 3秒 加熱	1	2	2	6			4	--
	2	1	1	6			5	--
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm ² 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm ² 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	