


品質管理等に係る試験成績書

（カーテン等、布製ブラインド等、工事用シート）

防災協試第 COI-25106 号
令和 7 年 8 月 7 日

拓新国際株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 清水 洋 文



令和 7 年 8 月 5 日 付で受けました試料の試験結果は、下記のとおりですので
試験結果表を添えて通知します。

記

試験依頼 の 目 的	品質管理（自社試験）のための性能確認		
防災物品等の 種 類	工事用シート	素材混用率 組 織 番 手 密 度 質 量	ポリエステル 100%
登録試験番号	C 2 2 3 0 0 2 1		
製造ロット番号	---		経編 タテ 500D ヨコ 500D
商品名又は銘柄	防音シート貼合タイプ		タテ 9/インチ ヨコ 9/インチ 560g/㎡

適合区分	洗たく等種類別 の 試 験 結 果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適 合		---	---	---	適 合

試験方法 消防法施行規則第4条の3の基準を準用

備 考 PVC樹脂加工

注 試験成績書を複写したものは、無効とする。

試験結果表

(カーテン等、布製ブラインド等、工事用シート)

COI-25106

洗たく等の種類			温水(50±2℃)30分処理							
測定項目		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目		炭化長	測定項目		接炎回数
適合基準 試験No.		5秒以下	20秒以下	40 cm ² 以下	適合基準 試験No.		20 cm以下	適合基準 試験No.		3回以上
2分 加熱	1	0	0	24	1	---	1	---	1	---
	2	0	0	24	2	---	2	---	2	---
	3	0	0	16	3	---	3	---	3	---
着炎後 6秒 加熱	1	2	2	9				4	---	
	2	0	0	7				5	---	

洗たく等の種類										
測定項目		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目		炭化長	測定項目		接炎回数
適合基準 試験No.		秒以下	秒以下	cm ² 以下	適合基準 試験No.		cm以下	適合基準 試験No.		回以上
分 加熱	1				1		1		1	
	2				2		2		2	
	3				3		3		3	
着炎後 秒 加熱	1							4		
	2							5		

洗たく等の種類										
測定項目		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目		炭化長	測定項目		接炎回数
適合基準 試験No.		秒以下	秒以下	cm ² 以下	適合基準 試験No.		cm以下	適合基準 試験No.		回以上
分 加熱	1				1		1		1	
	2				2		2		2	
	3				3		3		3	
着炎後 秒 加熱	1							4		
	2							5		

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す